



СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
СЕРТИФИКАТ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ ССПБ. П. ОП044.В00132

Зарегистрирован в Государственном реестре  
Системы сертификации в области пожарной  
безопасности 16.01.2006 г.

Действителен до 16.01.2009 г.

Настоящий сертификат удостоверяет, что идентифицированный надлежащим образом образец

**МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ  
НА ОСНОВЕ МЯГКОГО ПВХ**  
Monarplan D (толщина 1,5 мм)

\*\*\*  
код ОКП

3920 49 900 0  
код ТН ВЭД

соответствует требованиям пожарной безопасности, установленным в  
НПБ 244-97:

(группа распространения пламени РП1 по ГОСТ Р 51032-97 (нераспространяющий по  
СНиП 21-01-97\*); группа горючести – Г2 по ГОСТ 30244-94 (умеренногорючий по СНиП  
21-01-97\*); группа воспламеняемости – В3 по ГОСТ 30402-96 (легковоспламеняемый по  
СНиП 21-01-97\*)) при испытаниях на негорючей основе

при обязательной сертификации

Сертификат распространяется на серийный выпуск

серийный выпуск, партии, единичное изделие

Сертификат выдан ООО "ИКОПАЛ", ОКПО 58712001,  
125167, г. Москва, Эльдoradoвский пер., д. 5,  
Тел. (495) 787-90-25, тел./факс (495) 787-90-26.

адрес предприятия, организации, адрес

Изготовитель «Haogenplast Ltd» (Израиль),  
Kibbutz Haogen 42880 Israel. Tel. + 972-9-8980184, fax. + 972-9-8988883.

адрес предприятия, организации, адрес



№ 0107939

Сертификат выдан на основании:

<b>Документ</b> <i>(наименование, номер, дата)</i>	<b>Исполнитель</b> <i>(наименование, регистрационный номер)</i>
Отчеты об испытаниях № 703/С-2005 от 26.12.2005 г.	НИЛ ПВБ ФГУП "ГНИИХТЭОС" № ССПБ.RU.ИН030 от 09.12.2003 г.
Акт оценки производства сертифицируемой продукции № 0197-АОП от 30.11.2005 г.	ОС «ПОЖЦЕНТР» ФГУП «ГНИИХТЭОС» № ССПБ.RU.ОП.044 от 09.12.2003 г.
Заявление-декларация от 01.08.2005 г.	ООО "ИКОПАЛ", ОКПО 58712001.

Маркировка товара и технической документации, прилагаемой к каждой единице продукции, осуществляется знаком соответствия ССПБ, наносимым на каждое изделие, его тару, упаковку, товаросопроводительную документацию в соответствии с требованиями

**«Положения о знаке соответствия системы сертификации в области пожарной безопасности. Знак соответствия системы. Форма, размеры и технические требования»**

Описание местонахождения знака соответствия  
рядом с товарным знаком фирмы - изготовителя

В случае невыполнения условий, лежащих в основе выдачи сертификата, он отменяется (приостанавливается) органом по сертификации, выдавшим сертификат

Сертификат выдан Органом по сертификации Федеральным Государственным Унитарным Предприятием Государственным ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательским институтом химии и технологии элементоорганических соединений. (ОС «ПОЖЦЕНТР» ФГУП «ГНИИХТЭОС»).

Регистрационный индекс № ССПБ.RU.ОП.044, аттестат аккредитации от 09.12.2003 г. 111123, г. Москва, Шоссе Энтузиастов, 38.

Тел.: (495) 673-79-33, 796-89-34. Факс (495) 673-13-27, 913-25-38.

*наименование органа по сертификации, выдавшего сертификат, N в Госреестре, адрес*

Руководитель Органа по сертификации

  
подпись  
**П.А. Стороженко**  
инициалы, фамилия

Эксперт

  
подпись  
**В.А. Литвинов**  
инициалы, фамилия



Настоящий сертификат подтверждает соответствие продукции установленным требованиям пожарной безопасности и является необходимым документом для получения разрешения на ввоз продукции на территорию Российской Федерации.