



СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОС "ПОЖЦЕНТР"

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РФ

ФГУП «ГНИИХТЭОС»

Регистрационный индекс № ССПБ.RU.ОП.044

111123, Москва, Шоссе Энтузиастов, 38. Телефон: (095) 673-79-33, 673-71-14, 796-89-34. Факс: (095) 673-13-27

№ 188 от 03.05.2006 г.

на № 53/05 от 02.05.2006 г.

Техническому руководителю проекта
ООО «ИКОПАЛ»
г-ну Орлову Ю.Н.
Адрес: 125167, г. Москва,
Эльдорадовский пер., д. 5.

О сертификации продукции

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рассмотрев Ваш запрос и представленную техническую документацию сообщая, что МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ "ВИЛЛАЭЛАСТ", выпускаемый по ТУ 5774-001-73022848-2006, код ОКП 57 7400, не подлежит обязательной сертификации в области пожарной безопасности в связи с комментариями к "Перечню продукции, подлежащей обязательной сертификации в области пожарной безопасности", введенному в действие приказом МЧС России от 08.07.02 №320, в которых оговорено, что вещества и материалы, имеющие предельные (наиболее опасные) значения пожарно-технических характеристик: горючесть – Г4, воспламеняемость – В3, распространение пламени по поверхности – РП4, не подлежат обязательной пожарной сертификации в области пожарной безопасности.

Информация об этих характеристиках приведена в ТУ 5774-001-73022848-2006 разделе 2 "Требования безопасности и охраны окружающей среды".

В связи с тем, что "Перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации", периодически пересматривается и корректируется, срок действия заключения до 03.05.2007 г.

Заместитель Руководителя органа по сертификации
(ОС «ПОЖЦЕНТР» ФГУП «ГНИИХТЭОС»)

В.А. Литвинов

