ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Владимирской области

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 33.ВЛ.02.000.Т.000308.02.06 от 13.02.2006 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что требования, установленные в проектной документации (перечислить рассмотренные документы, указать наименование и адрес организации-разработчика):

Проект ТУ 5774-001-73022848-2006г. " Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый битумно-полимерный "ВИЛЛАЭЛАСТ"

ООО "Виллако", Владимирская область, г. Петушки, ул. Кирова, д.2-аРоссийская Федерация

СООТВЕТСТВУЮТ ~~(НЕ СООТВЕТСТВУЮТ)~~ государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

1. СанПиН 2.1.2. 729-99 "Полимерные и полимеросодержащие строительные материалы, изделия и конструкции. Требования безопасности ", 2 СП 4783-88 "Санитарные правила для производств синтетических полимерных материалов и предприятий по их переработке"

Основанием для признания представленных документов соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение ФГУЗ "ЦГиЭ во Владимирской области" экспертизы проекта ТУ № 68 от 07.02.2006г.

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача) Е.А.Лисицин
(подпись, дата)

Формат А4. Бланк. Срок хранения 5 лет. №072170

© ЗАО «Первый печатный двор», г. Москва 2005 г. Уровень «В».

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Владимирской области

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 33.ВЛ.02.001.П.000270.02.06 от 08.02.2006 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция: Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый битумно-полимерный "ВИЛЛАЭЛАСТ"

изготовленная в соответствии с ТУ 5774-001-73022848-2006

СООТВЕТСТВУЕТ ~~(НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) санитарным правилам
(ненужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов):
1. СанПиН 2.1.2.729-99 "Полимерные и полимеросодержащие строительные материалы, изделия и конструкции. Гигиенические требования безопасности", 2. ГН 2.1.6.1338-03 "ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест", 3. ГН 2.1.6.1339-03 "ОБУВ загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест"

Организация-изготовитель

ООО "Виллако", Владимирская область, г. Петушки, ул. Кирова, д.2-аРоссийская Федерация

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения

ООО "Виллако", Владимирская область, г. Петушки, ул. Кирова, д.2-аРоссийская Федерация

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей) санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

1. Экспертное заключение ФГУЗ "ЦГиЭ во Владимирской области" № 24 от 27.01.2006 г., 2. Протокол ФГУЗ "ЦГиЭ во Владимирской области" исследования образцов № 6/ лав от 27.01. 2006г.

№0563242

© ЗАО «Первый печатный двор», г. Москва, 2005 г., уровень «В»

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества, показатели (факторы)		Гигиенический норматив (СанПиН, МДУ, ПДК и др.)
Миграция химических веществ в водный раствор, мг/л:		
- бензол	0,11	0.3
- стирол	не обнаружен	0,04
- углеводороды нефти	1.0	1.0

Область применения:

В качестве материала для гидроизоляции кровель и других строительных конструкций .

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

В соответствии с п. 1.4.2; 1.4.3.; 1.4.5; 2.16; 2.17; 2.19, 2.21. ТУ 5774-001-73022848-2006

Информация, наносимая на этикетку:

В соответствии с п 1.4.4 ТУ 5774 - 001-73022848-2006

Заключение действительно до 08.02.2011 г.

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

Подпись Е.А.Лисицин

Бланк N 0563242

Формат А4. Бланк. Срок хранения 5 лет.