



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Владимирской области

(наименование территориального органа)

**САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№ 33.ВЛ.03.570.П.000838.09.06 ОТ 05.09.2006 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:  
Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый битумно-полимерный  
"ВИЛЛАФЛЕКС"

изготовленная в соответствии  
ТУ 5774-002-73022848-2006

**СООТВЕТСТВУЕТ** ~~(НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)~~ санитарным правилам  
(ненужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов):

СанПиН 2.1.2.729-99 "Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы, изделия и конструкции. Гигиенические требования безопасности", ГН 2.1.6.1338-03 "ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест".

Организация-изготовитель

ООО "Виллако", Владимирская область, г. Петушки, ул. Кирова, д. 2-а Российская Федерация

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения

ООО "Виллако", Владимирская область, г. Петушки, ул. Кирова, д. 2-а Российская Федерация

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей)  
санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

Экспертное заключение №279 от 28.08.06г, протокол исследования проб № 1201 ф-х от 17.08.06г., протокол №17/лгт от 21.08.06г. ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области".

№0902995

# ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

## Вещества, показатели (факторы)

## Гигиенический норматив (СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

Миграция вредных веществ в воздух рабочей зоны при применении, мг/м<sup>3</sup>, не более:

-стирол	0,04
-углеводороды нефти	1,0
-бензол	0,3

Миграция химических веществ в водную среду, мг/л, не более:

-стирол	0,01
-нефтепродукты	0,1

## Область применения:

Для применения в строительстве, для гидроизоляции строительных конструкций.

## Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

Работающие с продуктом должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты глаз (защитные очки), верхних дыхательных путей (респираторы), рук (защитные перчатки), кожных покровов (легкая специальная одежда). Хранение продукта в упаковке предприятия-изготовителя в закрытых, сухих складских помещениях производственных зданий и сооружений в условиях защиты от воздействия прямых солнечных лучей, на расстоянии не менее 1,5 м от нагревательных приборов при температуре не ниже 0 гр. С.

## Информация, наносимая на этикетку:

В соответствии с требованиями ТУ 5774-002-73022848-2006

Заключение действительно до 05.09.2011 г.



Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)



Бланк N 0902995



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Владимирской области

(наименование территориального органа)

**САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№ 33.ВЛ.03.000.Т.001283.09.06 ОТ 04.09.2006 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что требования, установленные в проектной документации (перечислить рассмотренные документы, указать наименование и адрес организации-разработчика):

Проект ТУ 5774-002-73022848-2006 "Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый битумно-полимерный "ВИЛЛАФЛЕКС" Технические условия".

ООО "Виллако", Владимирская область, г. Петушки, ул. Кирова, д. 2-а Российская Федерация



~~СООТВЕТСТВУЮТ~~ ~~(НЕ СООТВЕТСТВУЮТ)~~ государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.1.2.729-99 "Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы, изделия и конструкции. Гигиенические требования безопасности", ГН 2.1.6.1338-03 "ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест".

Основанием для признания представленных документов соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение №923 от 28.08.06г. ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области".



Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)